112學年度會稽國小教室課桌椅及黑板採光測量記錄表											檢查日期
項　　目	教　　室　　課　　桌										
位　　置	右			中			左			平均	標準值
	前	中	後	前	中	後	前	中	後		
班級編號101	380	395	390	355	350	360	340	360	370	366.667	符合
班級編號102	330	380	390	355	360	360	380	360	380	366.111	符合
班級編號103	338	398	405	338	355	386	360	370	338	365.333	符合
班級編號104	346	390	405	339	355	369	355	370	364	365.889	符合
班級編號105	390	421	480	460	454	480	360	380	370	421.667	符合
班級編號201	570	584	590	681	690	679	636	610	670	634.444	符合
班級編號202	595	650	570	770	790	780	655	690	780	697.778	符合
班級編號203	625	650	660	710	800	760	670	860	690	713.889	符合
班級編號204	656	765	640	740	760	770	685	620	750	709.556	符合
班級編號205	675	665	690	790	820	810	810	780	860	766.667	符合
班級編號301	385	390	420	350	380	340	425	410	440	393.333	符合
班級編號302	453	410	465	578	680	450	542	550	650	530.889	符合
班級編號303	716	780	706	525	580	590	578	590	550	623.889	符合
班級編號304	610	590	690	690	590	680	590	756	620	646.222	符合
班級編號305	540	550	510	615	680	640	550	570	520	575	符合
班級編號306	453	410	465	578	680	450	542	550	650	530.889	符合
班級編號401	415	450	440	477	488	460	450	440	480	455.556	符合
班級編號402	688	570	690	660	590	530	589	679	560	617.333	符合
班級編號403	640	690	675	390	380	336	930	750	689	608.889	符合
班級編號404	588	493	680	598	684	592	967	879	880	706.778	符合
班級編號405	630	498	590	598	459	430	390	468	558	513.444	符合
班級編號406	578	680	745	520	643	642	525	486	621	604.444	符合
班級編號501	578	680	745	520	643	642	525	486	621	604.444	符合
班級編號502	460	530	489	398	456	512	546	550	656	510.778	符合
班級編號503	610	540	680	570	550	610	860	850	912	686.889	符合
班級編號504	730	560	897	790	645	690	1165	1080	1009	840.667	符合
班級編號505	705	643	689	770	640	798	1180	1210	1140	863.889	符合
班級編號506	540	580	620	784	604	740	660	890	660	675.333	符合
班級編號601	540	580	620	784	604	740	660	890	660	675.333	符合
班級編號602	458	580	391	580	653	611	588	486	599	549.556	符合
班級編號603	550	540	501	450	420	413	1240	1004	1125	693.667	符合
班級編號604	580	550	510	674	620	742	1135	1230	1145	798.444	符合
班級編號605	589	540	601	564	578	458	998	874	890	676.889	符合
班級編號606	613	548	594	588	600	543	650	598	660	599.333	符合

備註：1.黑板照度500W
　　2.桌面照度350W

:113.02.24　時間:13：30　天氣:晴

黑板							照明設備使用	備註
右上	右下	中間	左上	左下	平均	標準值		
510	420	710	603	556	560	符合		
501	498	556	533	520	522	符合		
578	436	560	510	490	515	符合		
510	496	599	520	501	525	符合		
546	510	580	523	480	528	符合		
572	512	560	578	512	547	符合		
525	503	500	514	460	500	符合		
550	523	510	501	486	514	符合		
501	498	550	510	479	508	符合		
555	531	590	541	512	546	符合		
511	501	578	500	473	513	符合		
678	580	560	510	496	565	符合		
747	510	650	498	410	563	符合		
570	480	589	490	470	520	符合		
512	492	558	489	476	505	符合		
678	580	560	510	496	565	符合		
657	577	555	594	513	579	符合		
794	688	648	564	531	645	符合		
731	710	580	557	524	620	符合		
589	540	758	536	501	585	符合		
875	873	666	529	495	688	符合		
888	870	635	581	522	699	符合		
888	870	635	581	522	699	符合		
578	550	537	575	513	551	符合		
599	540	635	597	543	583	符合		
745	741	764	650	612	702	符合		
589	555	775	840	811	714	符合		
887	845	532	557	510	666	符合		
887	845	532	557	510	666	符合		
768	711	460	574	544	611	符合		
745	710	780	740	700	735	符合		
658	624	794	574	540	638	符合		
599	511	650	638	611	602	符合		
777	688	871	645	594	715	符合		